
8.A
8.B
8.C
8.D
8.E
8.F
8.G
8.H
8.I
8.J
8.K
8.L
8.M
8.N
8.O
8.P
8.Q
8.R
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
B-B
A-A
4.1.1
+20 °C
Φwym: 2321 W
4.1.2
+20 °C
Φwym: 3000 W
4.1.3
+20 °C
Φwym: 2887 W
4.2.1
+20 °C
Φwym: 2332 W
4.2.2
+20 °C
Φwym: 2922 W
4.2.3
+20 °C
Φwym: 2805 W
przestrzeń pod piony instalacyjne
przestrzeń pod piony instalacyjne
poddasze nieużytkowe
pomieszczenia nieużytkowe - za wyjątkiem na wysokość
+18,06
+4 °C
Φwym: 0 W
Centrala NW5
nawiewno wywiewna
Qg=62,2 kW
m=1900kg
Pel=11,5kW;400V
Centrala NW9
nawiewno wywiewna
Qg=12,5kW
Pel=0,77kW;230V
m=135kg
Centrala NW3
nawiewno wywiewna
Qg= 35,0 kW
m=1340kg
Pel=8,2kW;400V
Centrala NW4
nawiewno wywiewna
Qg=38,4kW
m=1600kg
Pel=7,0kW;400V
Centrala NW8
nawiewno wywiewna
Qg=118,7kW
m=3490kg
Pel=13,0kW;400V
Centrala NW6
nawiewno wywiewna
Qg=51,8 kW
m=1600kg
Pel=8,5kW;400V
Centrala NW10
nawiewno wywiewna
Qg=12kW
Pel=0,77kW;230V
m=135kg
Do centrali NW7 zlokalizowanej
na poddaszu:
Centrala nawiewno wywiewna NW7
Qg=73,4kW
m=2040kg
Pel=8,5kW;400V
Ø108x2,0
Ø88,9x2,0
Ø42x1,5
Ø54x1,5
Ø28x1,5
Ø22x1,5
Ø35x1,5
Ø28x1,5
Ø42x1,5
Ø54x1,5
Ø28x1,5
Ø35